

# 发烟硫酸罐区管线改造电仪工作量

## 一、工作量：

(投标单位报价前需现场查勘核实工作量)

1. 放置 3X1.5 电缆线 950 米, DN20 镀锌管 30 米。
2. 安装 DN100 雷达液位计 1 台, 一体化温度变送器 1 支, DN25 隔膜压力表 1 台, 放置电伴热带 150 米, 现场及中控接线及调试。

## 二. 材料表

序号	名称	规格	数量	单位	备注
1	防爆绕线软管	G3/4" (F)-1/2"NPT (M)	2	根	
2	镀锌管	DN20	30	米	
3	阻燃型计算机电缆	ZRB-KVVVP 3*1.5	950	米	
4	弯通穿线盒	G3/4"	8	只	
5	直通穿线盒	G3/4"	4	只	
6	电伴热带		150	米	
7	镀锌角铁	40*40*4	24	米	现场穿线管支架
8	雷达液位计	DN100	1	台	
9	一体化温度变送器	DN40 长度 1650X1500	1	支	
10	隔膜压力表	DN25	1	台	
11	电伴热接线盒		3	只	

备注：1. 施工所需主材由索普新材料公司提供

2. 施工所需辅材由施工单位提供：膨胀螺丝，螺母等

王立群

2023.8.23

孙洋

扫码使用

夸克扫描王

