

## 索普新材料硫化2024.1.4短停检修保温工作量

序号	岗位	检修项目名称及内容	介质温度 (℃)	保温施工工作量	高度 (米)	施工要求	备注
1	主装置	炉头大阀装、拆DN1700盲板配合拆包保温	60	拆包DN1700蝶阀1只,管道1米。	/	工艺: 岩棉100mm+0.1PVC布+0.5mm铝皮	配合检修
2	主装置	36%烟酸A在线酸浓仪及前后隔断DN25阀门更换保温拆包	60	拆包DN25阀门2只,酸浓仪1只,DN25管道1米。	/	工艺: 岩棉50mm+0.1PVC布+0.5mm铝皮	配合检修
3	主装置	DN250供汽阀2只,配合拆包保温热紧	475	拆包DN250阀门2只,管道1米。	/	工艺: 硅酸铝200mm+0.1PVC布+0.5mm铝皮	配合检修
4	主装置	除氧器进水阀门LV0603检查,保温拆包	100	拆包DN100阀门1只,管道1米。	/	工艺: 岩棉80mm+0.1PVC布+0.5mm铝皮	配合检修
5	主装置	中间槽泵检修保温拆包	150	拆包泵出口φ159蒸汽夹套管2米,DN100夹套球阀1只。 蒸汽伴热管DN15管道6米,DN15阀门4只	/	工艺: 岩棉80mm+0.1PVC布+0.5mm铝皮 工艺: 岩棉50mm+0.1PVC布+0.5mm铝皮	配合检修
6	主装置	至超越化学蒸汽管道疏水	230	包DN25导淋管4米,DN20截止阀8只,DN20疏水阀4只。	/	工艺: 岩棉50mm+0.1PVC布+0.5mm铝皮	配合检修
7	主装置	冷热换热器本体泄漏补焊位置	300	包保温约5m <sup>2</sup>	2-3米	工艺: 硅酸铝100mm+0.1PVC布+0.5mm铝皮	配合检修

注: 1、硅酸铝容重≥110kg/m<sup>3</sup>; 岩棉≥85kg/m<sup>3</sup>

2、施工单位需要现场查看复核工作后参与竞标。

3、保温施工垃圾由施工单位负责清理出厂。(含岗位检查拆除保温)

4、涉及登高作业脚手架等工具由施工单位自行解决。

1.5.