

 江苏索普工程科技有限公司 JiangSu SOPO Engineering Technology Co. Ltd.	仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET			江苏索普化工股份有限公司 动力厂醋酸版区冷凝水管网改造项目			
	磁翻板液位计 MAGNETIC LEVEL GAUGE			工程号 ENG NO	202201-60	主项号 PROJ NO	
	合同号 CONT. NO.			图号 DWG. NO. 202201-60-K03-13/0			
				设计阶段 STAGE	施工图	第 1 张 共 1 张 SHEET OF	
位号 TAG NO.		LG-34103					
用途 SERVICE		V34103现场液位					
P&ID号 P&ID NO.							
设备位号 EQUIP. NO.		V34103					
操作条件 OPERATING CONDITIONS							
工艺介质 PROCESS FLUID		蒸汽冷凝水					
操作压力 OPER. PRESS. MPa(G)		0.6					
操作温度 OPER. TEMPER. °C		160					
操作密度 DENS. AT OPER. Kg/m ³		907					
介质粘度 DYNAMIC VISCOSITY mPa. s							
法兰间距 FLANGE DISTAN. (mm)		2250					
液位计规格 LEVEL GAUGE SPECIFICATION							
型号 MODEL							
型式 TYPE		侧-侧式					
测量范围 MEAS. RANGE		0~2250mm					
精度 ACCURACY		10mm					
触点容量 CONTACT RATE		——					
电源 POWER SUPPLY		——					
输出信号 OUTPUT SIGNAL		——					
上限报警设定值 HIGH SET POINT		——					
下限报警设定值 LOW SET POINT		——					
电气接口尺寸 ELEC. CONN. SIZE		——					
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS		——					
防护等级 ENCLOSURE PROOF		IP65					
浮子材质 MAGNETIC FLOAT MATERIAL		304					
本体材质 BODY MATERIAL		304					
法兰标准及等级 FLANGE STD. & RATING		HG/T 20615 150LB					
法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE & FACING		1-1/2" RF					
附件 ACCESSORIES		要					
制造厂 MANUFACTURER		1					
备注 REMARKS		带排污阀及螺栓螺母、PTFE垫片					
修改 REV.	说明 DESCRIPTION	设计 DESD	日期 DATE	校核 CHED	日期 DATE	审核 APPD	日期 DATE