

氯苯复产仪表工作量

- 1、主装置三楼气源管更换 (DN15) 计 20 米;
- 2、PU-1422 出口温度接线、调试;
- 3、PU-1204B 电伴热防爆接线盒更换;
- 4、VE-2105 翻版液位计 (DN40, 1 台): 穿线管敷设 6 米, 液位计安装、接线、调试;
- 5、VE-2105 温度计 (1 支): 穿线管敷设 6 米, 温度计安装、接线、调试;
- 6、2 只盐酸储罐翻版液位计 (DN40, 2 台) 安装、接线、调试, 穿线管敷设 12 米;
- 7、结片 VOC18 台气动切断阀反馈信号整改 (更换 36 只磁感应开关, 加装 18 个阀门气缸保护罩)。

孙峰 12.25