

序 号	1		
疏水阀位号	ST-13~27		
疏水阀数量	15		
所在PID图号			
安装位置	冷凝水管道		
排放量, kg/h	300		
排水方式	连续		
入口压力, MPa(G)	0.5		
背 压, MPa(G)	0		
操作温度, ℃	205		
入口连接尺寸, DN	25		
出口连接尺寸, DN	25		
入口法兰等级	PN16 RF		
出口法兰等级	PN16 RF		
材 料	碳钢		

备 注:

疏水阀排放量已取安全系数。

		江苏索普工程科技有限公司 Jiangsu SOPO Engineering Technology CO. LTD.			2025 镇江 ZHENJIANG	江苏索普新材料科技有限公司 醋酸乙烯及EVA一体化项目(一期工程)		
设计人 DESIGNED	刘艳	2025.02.21	疏水阀数据表			主项名称 UNIT		
校核人 CHECKED	陈成文					设计阶段 PHASE	施工图	
审核人 REVIEW	叶列平					图号 DWG NO.	202402-16-210-P22-02/0	
审定人 APPROVE						版 本 REV.	0	
专业负责人 DISCIPLINE								
项目负责人 MANAGER			专业 SPECI.	工 艺	比 例 SCALE	不按比例	第 1 张 SHEET	共 1 张 TOT.